Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d D-82061 Neuried

Prüfprotokoll Motorsteuerung

Über eine erfolgte UVV Prüfung als	X Sachkundigenprüfung
nach UVV bzw SQ	O **DGUV VS 54** X **D8+ SQ P2** O **DGUV VS17/18**
Umfang der Prüfung	O Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme X Wiederholungsprüfung O Nachprüfung
Prüfer	R.Bergelt
Bezeichnung	**PF30060061** Baujahr **2023**
Hersteller	**TER**
Seriennummer	**23PF003344-3** ggf. interne Nr. 2000003
Anschluss (Eingang)	X 16A CEE O 32A CEE O 63A CEE O 125A CEE
Anschlüsse (Ausgang)	2 16A 4pol CEE ___ Han16 (für je 4Kanäle)
Anzahl Kanäle	X 2 O 4 O 8 O 12 O 16 O 32

Prüfung

Auslösung Schutzeinrichtungen	X OK _____
Funktion einzelner Kanäle	X OK _____
Zugentlastung Kabel	X OK _____

Kennzeichnung

Ausreichend gekennzeichnet?	X OK _____
Deutlich lesbar und unverwischbar?	X OK _____

Prüfergebnis

X keine festgestellten Mängel

O Mängel festgestellt, wie nachstehend beschrieben:

_____

_____

Gegen den weiteren Betrieb der Anlage bestehen

O sicherheitstechnische Bedenken

X keine sicherheitstechnische Bedenken

O keine sicherheitstechnische Bedenken bei der Berücksichtigung folgender Maßnahmen:

_____

_____

Eine Nachprüfung der Anlage durch den ist

O Sachkundigen

X nicht erforderlich

O erforderlich bis _____

Prüfaufkleber angebracht? X Ja O Nein

Fälligkeit der nächsten Prüfungen: X Sachkundigenprüfung: 12 / 2024

München, 15.12.2023
Ort, Datum